

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6517DN0390Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hansgrohe SE Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach
Vertreiber <i>distributor</i>	Hansgrohe SE Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Brause für Sanitärarmaturen (6517)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Brause für Sanitärarmaturen
Modell <i>model</i>	Axor Green Shower Kopfbrausen
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: DE22P7X6 001 vom 04.04.2022 (LGW) Baumusterprüfung: DE22P7X6 002 vom 04.04.2022 (LGW) Baumusterprüfung: DE22P7X6 003 vom 04.04.2022 (LGW) Hygiene: Z-341701-21-Hy112 vom 07.05.2021 (WHY) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0143/19 vom 21.05.2019 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: W-297242-18-SI/to vom 17.04.2018 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 1112 (01.06.2008) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	04.04.2027 / 22-0372-WNE

16.08.2022 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

Type <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
35382xx0	Bauform: Kopfbrause, ø 220 mm	1 Strahlart; 12 l/min
35383xx0	Bauform: Kopfbrause, ø 220 mm	1 Strahlart; 9 l/min
35388xx0	Bauform: Kopfbrause, ø 220 mm	1 Strahlart; 6 l/min
35373xx0	Bauform: Kopfbrause, 245/185 mm	1 Strahlart; 12 l/min
35374xx0	Bauform: Kopfbrause, 245/185 mm	1 Strahlart; 9 l/min
35387xx0	Bauform: Kopfbrause, 245/185 mm	1 Strahlart; 6 l/min
35380xx0	Bauform: Kopfbrause, ø 245 mm	1 Strahlart; 12 l/min
35381xx0	Bauform: Kopfbrause, ø 245 mm	1 Strahlart; 9 l/min
35389xx0	Bauform: Kopfbrause, ø 245 mm	1 Strahlart; 6 l/min