



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506DM0706

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Hansgrohe SE
Austraße 5 - 9, D-77761 Schiltach

Vertreiber
distributor

Hansgrohe SE
Austraße 5 - 9, D-77761 Schiltach

Produktart
product category

Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)

Produktbezeichnung
product description

Eingriff-Sanitärarmatur

Modell
model

HG Vivenis

Prüfberichte
test reports

Baumusterprüfung: DE24WTWH 002 vom 17.02.2025 (LGW)
Baumusterprüfung: DE25SCT6 001 vom 05.03.2025 (LGW)
Ergänzungsprüfung: P000399583 vom 26.06.2024 (KIW)
Ergänzungsprüfung: 210200820-FR-B-Rev1 vom 01.12.2021 (KIW)
Baumusterprüfung: 210200820-TR-C-Rev1 vom 30.09.2021 (KIC)
Baumusterprüfung: 210200820-TR-E-Rev1 vom 30.09.2021 (KIC)
Baumusterprüfung: 210200820-TR-C-Rev2 vom 30.09.2021 (KIC)
Baumusterprüfung: DE215WUM 002 vom 24.06.2021 (LGW)
Baumusterprüfung: DE211QVO 001 vom 01.07.2021 (LGW)

Prüfgrundlagen
test basis

DVGW CERT ZP 6500 (04.10.2021)
DIN EN 817 (01.03.2025)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

30.09.2026 / 25-1188-WNR

70028-04-A-DE

19.01.2026 Gre A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvbw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
75010xx0; 75012xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 133 mm, Auslaufhöhe: 80 mm
75013xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 133 mm, Auslaufhöhe: 80 mm (ohne Mischer)
75020xx0; 75022xx0; 75023xx0; 75024xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 146 mm, Auslaufhöhe: 110 mm
75030xx0; 75032xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 139 mm, Auslaufhöhe: 209 mm
75040xx0; 75042xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 191 mm, Auslaufhöhe: 251 mm
75200xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 130 mm, Auslaufhöhe: 81 mm
75420xx0	Armaturengruppe: II Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 216 mm, Schlauchanschlusstiefe: 63 mm
75445xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 236 mm, Auslaufhöhe: 840 - 920 mm; Schlauchanschlusstiefe: 124 mm
75620xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Schlauchanschlusstiefe: 55 mm
75023xx0; 75024xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur mit Funktion CoolStart Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 146 mm, Auslaufhöhe: 110 mm;
75014xx0; 74015xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur mit Funktion CoolStart Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 133 mm, Auslaufhöhe: 80 mm
74044xx0; 74045xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur mit Funktion CoolStart Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 191 mm, Auslaufhöhe: 251 mm
75623xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Brause Druckstufe: PN 10	Schlauchanschlusstiefe: 58 mm
75423xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 197 mm, Schlauchanschlusstiefe: 132 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2271	Einsteckrückflussverhinderer	CV...; FR-CV.../CV 14; CV 14-AF/FR; CV 15; CV 15-FR; FRCV 15; CV 15-short	NEOPERL GmbH
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH
DW-0304BR0503	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	DN6; 8; 10; 13; SERIE K; KL; KZ/DN6K; DN6KL; DN6KZ	F.Q.R. Frattini S.R.L.
DW-0304CN0231	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	LUXOR/LUXOR	LUXOR S.p.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen hints of utilization / remarks

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

