




English [en]**IMPORTANT**

It is the installers responsibility to ensure that the structure being mounted to is sound and suitable for bearing the weight of the unit. Do not mount onto a timber roof.

NOTE:

The 4 U section brackets are only required when also using the following accessories;

- Drain pan 7-716-161-066
- Anti-vibration mounts

Deutsch [de]**WICHTIG**

Es liegt in der Verantwortlichkeit des Installateurs sicherzustellen, dass der Baukörper an den montiert wird, einwandfrei und geeignet für die Gewichtsbelastung des Gerätes ist. Nicht an einen Holzbalken montieren.

Die 4 U Abschnittklammern sind nur erforderlich, wenn auch folgendes Zubehör benutzt wird;

- Kondensatwanne 7-716-161-066
- Anti-Vibrations-Halterungen

Français [fr]**IMPORTANT**

Il incombe l'installateur de faire en sorte que la structure est adapté pour supporter le poids de l'unité. Ne pas monter sur un toit en bois.

Les 4 pattes en U sont nécessaires uniquement lors de l'utilisation des accessoires suivants;

- Bac à condensats 7-716-161-066
- Plots anti-vibration

Nederlands [nl]**BELANGRIJK**

De installateur is verantwoordelijk voor het inschatten van de draagkracht van de constructie. Niet monteren op een houten dak.

De 4 U sectie beugels zijn alleen nodig in combinatie met de volgende accessoires;

- Lekpan 7-716-161-066
- Trillingsdempers

Dansk [dk]**VIGTIGT**

Det er installatørens ansvar at sørge for, at bygningsdelen, på hvilken monteringen skal foretages, er i orden og velegnet til apparatets vægtbelastning. Må ikke monteres på en træbjælke.

Klemmerne i 4 U-afsnittet er kun nødvendige, hvis følgende tilbehør anvendes;

- Kondensatbakke 7-716-161-066
- Anti-vibrations-holdere